

YDEEVNEDEKLARATION

Udstedt: 08.07.2015

Erstatter: Nr. --- - CPR --/---- - år/# af: dd/mm/årår

No. 0761-CPR-14/0108-2015/7

| | | | |
|---|--|----------------------|---|
| 1 | Varetypens unikke identifikationskode: PROMASEAL®-A | | |
| 2 | Type- eller serienummer: som oplyst på emballagen af produktet | | |
| 3 | Tilsigtede anvendelser som oplyst i ETA-14/0108: 3.1 - PROMASEAL®-A er en brandhæmmende akrylbaseret fugemasse til linieære fuger/samlinger med forskellige typer bagstop i vægge og gulve. 3.2 - Produktet er tilsigtet anvendt som: - indvendig anvendelse med luftfugtighed < 85%RH, temperaturer > 0°C, ekskl. eksponering for regn og UV (TR 024:2009, type Z2) - indvendig anvendelse med luftfugtighed ≥ 85%RH, temperaturer > 0°C, ekskl. eksponering for regn og UV (TR 024:2009, type Z1); - anvendelse ved temperaturer < 0°C, ekskl. eksponering for regn og UV (TR 024:2009, type Y2); - anvendelse ved temperaturer < 0°C, eksponering for UV men ekskl. eksponering for regn (TR 024:2009, type Y1); | | |
| 4 | Fabrikantens navn og kontakadresse: Promat GmbH St.-Peter-Straße 25 4021 Linz Austria Fabrik :17 www.promat.at | | |
| 5 | Bemyndiget repræsentant: ikke relevant. | | |
| 6 | Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevne (AVCP): se tabel i afsnit 9. | | |
| 7 | Byggevarer er ikke omfattet af en harmoniseret standard (hEN). | | |
| 8 | Ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken en europæisk teknisk vurdering er udstedt. Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Austria) har udstedt en ETA for denne byggevare, med nr. ETA-14/0108 baseret på ETAG 026-1 og ETAG 026-3. Notificeret organ-byggevarer: Nr. 0761 (MPA Braunschweig) Deklaration for konstansen af ydeevne 0761 - CPR - 0442 | | |
| 9 | Deklareret ydeevne | | |
| | Væsentlige egenskaber | AVCP Systemer | Ydeevne |
| | | | Harmoniserede tekniske specifikationer |
| | BR1: Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet. | | |
| | BR2: Sikkerhed ved brand: | | |
| | Reaktion på brand: | 1 | E |
| | Brandmodstandsevne: | 1 | Denne karakteristika afhænger af den testede konstruktion. En konstruktions brandmodstandsevne, hvor byggevarer har været anvendt, er testet og ydeevneklassen fastlagt i henhold til en klassifikationsrapport med den relevante del af EN 13501. |
| | | | ETA 14/0108 |
| | GK3: Hygiejne, sundhed og miljø: | | |
| | Luftgennemtrængning: | - | NPD (ingen ydeevne fastlagt) |
| | Vandtæthed: | - | NPD (ingen ydeevne fastlagt) |
| | Afgivelse af farlige stoffer: | - | Deklaration |
| | BR4: Sikkerhed og adgangsforhold ved anvendelse: | | |
| | Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet: | | NPD (ingen ydeevne fastlagt) |
| | Modstandsevne mod stød/bevægelser: | - | NPD (ingen ydeevne fastlagt) |
| | Vedhæftning: | | NPD (ingen ydeevne fastlagt) |
| | BR5: Beskyttelse mod støj: | | |
| | Luftlydisolation: | | NPD (ingen ydeevne fastlagt) |
| | BR6: Energibesparelser og varmeisolering: | | |

| | | | |
|--|---|--|-------------|
| Varmeledningsevne: | - | NPD (ingen ydeevne fastlagt) | ETA 14/0108 |
| Dampdiffusionsmodstand (transmissionskoefficient): | - | NPD (ingen ydeevne fastlagt) | |
| Holdbarhed: | | | |
| Generel holdbarhedsvurdering: | | I henhold til den deklarerede anvendelse, klasse Z2, Z1, Y2, Y1 i henhold til EOTA TR024 og i overensstemmelse med ETAG 026-3. | ETA 14/0108 |

Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Læseren af dette dokument finder bekræftelse for den relevante udgave på "www.promat-ce.eu".

Sikkerhedsdatablad (SDS) 1907/2006/EG for PROMASEAL®-A er tilgængelig på anmodning..

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Navn: Bettina Rothböck
Stilling: Product Manager Fire Stopping & Intumescent
Seals



Linz, 7/8/2015

Underskrift: